

**ST-IQ245****Planer Phase 6.2 nach DIN 14675 zu Brandmeldesystem FPA 5000**

Nach DIN 14675 müssen Fachplaner für behördlich geforderte Brandmeldeanlagen einen Schulungsnachweis für das zu projektierende Brandmeldesystem erbringen.

**Inhalt**

- Norm DIN 14675 Anhang L, Voraussetzungen
- Inhalt der Systemerkennung
- Errichtererkennung BOSCH
- Produktinfo über FPA 5000, Melder usw.
- Schnittstellen
- Steuer- und Alarmierungseinrichtungen nach MLAR
- GMA Symbole

**Voraussetzungen**

zertifiziertes Unternehmen nach DIN 14675  
Partnerschaft mit BOSCH

**Teilnehmerzahl**

min. 10      max. 15

**Kursdauer**

1 Tag

**Termine**

Die aktuellen Termine finden Sie nach der Systemerkennung durch den VdS unter:  
[www.bosch-sicherheitssysteme.de/akademie](http://www.bosch-sicherheitssysteme.de/akademie)

**Referent**

Hans-Jürgen Leonhardt

**Seminarpreis**

Inklusive: Seminargetränken, Mittagessen  
€ 239